

Sachgebiet	Sachbearbeiter		
Betriebshofverwaltung	Frau Heller		
Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	03.08.2020	öffentlich	Entscheidung
Betreff			
Reparatur des Dorfbrunnen in Steinbach - Erneute Beratung			
Anlagen:			
Angebot_Dorner			

Sachverhalt:

Übersicht der Varianten:

Brunnenbohrung auf dem Gehweg beim Anwesen Steinbacher Hauptstr. 42/ 42a
mündliches Angebot 8.000,00 € - Fa. Marziniak, Roßtal (Ausführung 04/2021 möglich)

Fassen von Grundwasser am Ortseingang von Steinbach (von Cadolzburg kommend) und Ableitung zum Brunnen

Bohrung u. Verrohrung	5.000,00 €
Wasserleitung PVC ca. 200 lfm	300,00 €
Förderpumpe	1.500,00 €
Betonringe	400,00 €
Kleinteile	200,00 €
Baggararbeiten	250,00 €
Zuleitung Strom	350,00 €
Die Arbeiten werden in Eigenleistung erfolgen	

Gesamt ca. 8.000,00 €

Reparatur des Dorfbrunnens - Sandsteintrog

Angebot Fa. Dorner 647,36 €
Weitere Angebote sind nicht eingegangen.

Dorfbrunnen an Wasserleitung anschließen

Nach Rücksprache mit den Gemeindewerken Cadolzburg kann der vorhandene Brunnen bei der Steinbacher Hauptstr. 42/42a an die Wasserleitung angeschlossen werden, vorausgesetzt das vorhandene Leitungssystem funktioniert damit beide Brunnen versorgt werden.
Die Kosten für Anschlussarbeiten, Zähler und Material würden sich auf ca. 3.500-4.000 € belaufen.

Dorfbrunnen am Löschweiher

Der Brunnen am Löschweiher kann ebenfalls, auch alleine an das Wassernetz angeschlossen werden und als Trinkwasserbrunnen genutzt werden.
Gemäß Rücksprache mit den Gemeindewerken belaufen sich die Kosten für Anschlussarbeiten, Zähler und Material auf ca. 3.500-4.000 €.

Der gespendete Brunnentrog aus Eichenholz wird am Feuerweiher aufgestellt und eine Schlegelpumpe wird eingebaut. Das Wasser für diesen Brunnen wird aus dem Feuerweiher entnommen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Sandsteinbrunnentrog sollte repariert werden und der Brunnen am Anwesen Steinbacher Hauptstr. 42/42a an die Trinkwasserleitung angeschlossen werden.

Somit könnten beide Brunnen, wenn das Leitungssystem funktioniert, betrieben werden, einmal der Brunnen vor der Steinbacher Hauptstr. 42/42a und der Brunnen am Feuerweiher.

Als Trinkwasserbrunnen wird wahrscheinlich nur der Brunnen an der Steinbacher Hauptstr. 42/42a möglich sein.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Bau- und Umweltausschuss beschließt, die Reparatur des Steintroges durch die Firma Dorner i.H.v. 647,36 €. Sowie den Anschluss des Brunnen bei dem Anwesen Steinbacher Hauptstr. 42/42a an die Wasserleitung i.H.v. 4.000,00 € um beide Brunnen zu betreiben.